

06.05.2022 г.

17 - 5/535

Первому заместителю главы администрации города

Хлусовой Л.В.

г. Котовск, ул. Свободы, д.8
*Александров В.А.
Уютнову А.В.
Для внесения в схему
Хлусов*

Направляем Вам замечания к Проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа города Котовск на период до 2029 г.

Глава №1

В п.1.2.5 в Таблице 1.2.5 в последнем столбце исправить «Разрешенный срок эксплуатации котла Е - до марта 2024 года.

В п.1.2.9.Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

ОАО «Искож» осуществляет учет тепла, отпущенного в тепловые сети по прибору учета, установленного у абонента - ВКТ-7-03.

В п.1.3.9

В Таблице 1.3.6. Статистика отказов тепловых сетей и расчет интенсивности отказов.

На балансе ОАО «Искож» есть тепловые сети для собственных нужд предприятия. Количество отказов и аварий на них все годы равны 0. Сети от котельной ОАО «Искож» до МКД обслуживает ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Количество аварий на тепловых сетях фиксирует ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО».

Заменить последнее предложение пункта - «Наибольшая интенсивность отказов зафиксирована на тепловых сетях ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» от котельной ОАО «Искож» до многоквартирных домов.».

В п.3.1.10.

Удалить предложение: «ООО «Искож» и ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» на регулярной основе проводятся работы по промывке и опрессовке систем теплоснабжения.»

ОАО «Искож» проводит промывку и опрессовку своих производственных сетей теплоснабжения, городские сети в собственности у ОАО «Искож» отсутствуют, следовательно промывку и опрессовку городских сетей ОАО «Искож» не проводит.

Генеральный директор _____

[Подпись]
А.Д.Буцких.