

05 июня 2025 г. № 17-5

1437

*Первому заместителю главы
администрации города Котовска
Тамбовской области
Хлусовой Л.В.*

г. Котовск, ул. Свободы, 8

Уважаемая Людмила Васильевна!

На Ваше письмо (исх. № 01.01-18/1847 от 21.05.2025 г.) ОАО «Искож» дополнительно сообщает, что 03.06.2025 года проведено обследование котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. 10277 после истечения расчетного срока службы. Руководствуясь п.14.3 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03 комиссия пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. 10277 невозможна. Проведение ремонтных и восстановительных работ, повторная экспертиза промышленной безопасности котла нецелесообразны.

На основании изложенного внести изменения в актуализированную схему теплоснабжения городского округа города Котовска Тамбовской области на период 2014-2029 годы (актуализация на 2026 г.)

1. Таблица №1 «Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций» п.4 исключить.- работой котла Е 1.6-0.9 ГМН , рег. № 11041 обеспечить потребности жилых домов, городской бани и стадиона теплоносителем невозможно.
2. Добавить Котельную ОАО «Искож» к производственным котельным г. Котовска, которая работает на нужды собственных объектов.
3. Исключить из Таблицы №2 пункты 9.9.1.9.2.9.3.
4. Исключить из Таблицы №7 п.9
5. Исключить из Таблицы №8 п.9-п.9.7
6. Исключить из Таблицы №9 п.4
7. Исключить из Таблицы № 10 строку 9
8. Исключить из Таблицы № 11 п.9-9.6
9. Исключить из Таблицы № 12 п.9
10. Исключить из Таблицы № 14 п.9-9.9
11. Исключить из Таблицы № 16 п.9
12. Исключить из Таблицы № 17 п.3.9, 4.9, 5.9, 6.9, 7.9
13. Исключить Таблицы № 22

Приложение:



г. Котовск

Обследования котла ДЕ-10-14 ГМ
зав. № 52737, рег. № 10277

Комиссия в составе:

председателя комиссии

технического директора

Л.А. Коноваловой

членов комиссии

главного механика, ответственного по ведению надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией паровых и водогрейных котлов, **В.А. Буцких**

начальника котельного участка, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, паровых и водогрейных котлов, **А.В. Максименко**

действующая на основании приказа № 15 от 28.01.2025 года, провела обследование эксплуатационной и технической документации парового котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277, эксплуатировавшегося с 12 апреля 1988 года, а также его технического состояния.

Основание для проведения обследования:

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03 в 2021 году экспертной организацией ООО «Ресурс» была проведена экспертиза промышленной безопасности котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 после истечения расчетного срока службы. На основании выводов и рекомендаций экспертной организации был установлен возможный срок дальнейшей эксплуатации котла не более 4 лет (до 02.07.2025 года).

В связи с окончанием установленного срока при осмотре котла и анализе результатов его работы в период эксплуатации выявлены следующие дефекты:




1. Имеются сбои в работе автоматики безопасности котла.
2. Имеются сбои в работе звуковой и световой сигнализации.
3. Имеются трещины, расслоение, повреждение швов, частичное разрушение обмуровки котла.
4. Нестабильная работа вентилятора и дымососа.
5. Неисправны и требуют замены около 50% запорной и регулировочной арматуры.
6. Неисправны все указатели уровня воды.

В связи с истечением срока дальнейшей эксплуатации котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277, выявленными нарушениями в ходе обследования и руководствуясь п.14.3 «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов» ПБ 10-574-03 комиссия пришла к выводу, что дальнейшая эксплуатация котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 невозможна. А также нецелесообразны проведение ремонтных и восстановительных работ и повторная экспертиза промышленной безопасности котла.

Решение комиссии:

1. Провести демонтаж котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277.
2. Снять котел ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 с бухгалтерского учета основных средств.
3. Снять котел ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 с регистрации в Ростехнадзоре.

Подписи:

 Л.А. Коновалова
 В.А. Буцких
 А.В. Максименко

Утверждаю:
Генеральный директор ОАО «Искож»
Буцких Г.А.

« » »

от 03.06.2025г.



КОПИЯ ВЕРНА

Генеральный директор

Буцких Г.А.

П Р И К А З

От "03" июня 2025г.

№ 113

г. Котовск

О демонтаже котла ДЕ 10-14 ГМ
зав. № 52737, рег. № 10277

В связи с истекшим сроком безопасной эксплуатации котла ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 на основании акта обследования котла от 03.06.2025 г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. И.о. главного бухгалтера Марушкиной Н.В. списать котел ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277 и снять с бухгалтерского учета.
2. Главному механику Буцких В.А. демонтировать котел ДЕ 10-14 ГМ зав. № 52737, рег. № 10277

Срок: июль 2025 года.

Генеральный директор

Буцких Г.А.

Согласовано:
Технический директор
Юрисконсульт

Л.А. Коновалова
И.В. Пархотюк

Исп. Коновалова Л.А.

С приказом ознакомлены:

Буцких В.А.

Максименко А.В.
Подколзина Т.В.